



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР089/З.Н.01014  
*(номер сертификата соответствия)*

028116  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, Солнечногорский район, село Спас-Заулок, улица Сосновый Бор, дом 36. ОГРН: 1035003950321. Телефон: 84954116565. Факс: 84954116564.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (ООО "ЛПЗ "Сегал"). Адрес: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, дом 42, строение 15. ОГРН: 1022402467890. Телефон: 83912749069. Факс: 83912749034. Электронная почта: segal@sial-group.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификат соответствия) ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 3760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А. Телефон: 84952301686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № РОСС RU.ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицируемой продукции, позволяющая провести идентификацию) Витраж противопожарный светопрозрачный типа ВТ КПП60Е1 (Е1W30) с дверью двухстворчатой, выпускаемый по ТУ 25.12.10-002-55583158-2017, СТО СИАЛ 01-2014 (См. Приложение – бланк № 003968). Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)  
25.11.23.120

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, из соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ Р 53308-2009  
См. Приложение – бланк № 003968.

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 75-С-18 от 12.03.2018 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ФК48.К00133 от 22.04.2016 г. Каталог ООО «ЛПЗ «Сегал» «Система огнестойких окон, дверей и перегородок «СИАЛ КПП60Е1», 2016.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 15.03.2018 ПО 14.03.2023**



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия)  
**Эксперт (эксперты)** (подпись, инициалы, фамилия)

**А.А. Гомзов**  
**Р.Т. Абдуллабеков**

**М.П.**



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

**приложение**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР089/З.Н.01014  
*(номер сертификата соответствия)*

**003968**  
*(цифровой номер бланка)*

Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительной конструкции
<p>Витраж противопожарный светопрозрачный типа ВТ КПТ60Е1 (EIW30), изготовленный из алюминиевых профилей системы «СИАЛ» серии КПТ60Е1 (ГОСТ 22233-2001), с остеклением более 25%, остекление – стекло жаростойкое многослойное марки Pyrobet 16 (AGC Flat Glass Czech a.s.) номинальной толщиной 17,3 мм, глухая часть перегородки - сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 28 мм, состоящий из двух листов гипсокартонных ГКЛ толщиной 12,5 мм каждый (ГОСТ 6266-97) и листа оцинкованной стали между ними толщиной 1,0 мм, облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм каждый (ГОСТ 14918-80), с дверью противопожарной светопрозрачной двухстворчатой типа ДВ2 КПТ60Е1 (EIW30) (ТУ 25.12.10-002-55583158-2017, СТО СИАЛ 01-2014), габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2350 мм, по ширине от 1100 мм до 1800 мм, изготовленной из алюминиевых профилей системы «СИАЛ» серии КПТ60Е1 (ГОСТ 22233-2001), с остеклением более 25%, остекление – стекло жаростойкое многослойное марки Pyrobet 16 (AGC Flat Glass Czech a.s.) номинальной толщиной 17,3 мм, глухая часть двери - сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 28 мм, состоящий из двух листов гипсокартонных ГКЛ толщиной 12,5 мм каждый (ГОСТ 6266-97) и листа оцинкованной стали между ними толщиной 1,0 мм, облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм каждый (ГОСТ 14918-80), выпускаемый по ТУ 25.12.10-002-55583158-2017, СТО СИАЛ 01-2014.</p>	<p>ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость".</p>	<p>EIW 30</p>



**Руководитель**  
**(заместитель руководителя)**  
**органа по сертификации**  
(подпись, инициалы, фамилия)  
**М.П.**  
**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

*(Handwritten signatures)*

**А.А. Гомзов**

**Р.Т. Абдуллабеков**