

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02896

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021294

Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"
(ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, Клинский район,
село Спас-Заулок, улица Сосновый Бор, дом 35. ОГРН: 1035003950321.
Телефон: 84954116565. Факс: 84954116564.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (ООО "ЛПЗ "Сегал").
Адрес: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, дом 42, строение 15.
ОГРН: 1022402167890. Телефон: 83912749069. Факс: 83912749034. Электронная почта: segal@sial-group.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная
Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления
деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон:
+74874655953. +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58,
дата внесения в реестр 15.12.2014. Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Окно противопожарное глухое типа ОКПТ60Е1 (Е30),
выпускаемое по ТУ 25.12.10-002-55183-58-2017, СТО СИАЛ
01-2014 (См. Приложение – бланк № 0017454).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля
2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-
ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 314-ФЗ.
См. Приложение – бланк № 0017454.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 193-С/ТР-18 от 13.03.2018 г. Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от
09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№РОСС RU.ФК48.К00133 от 22.04.2016г.
Каталог ООО «ЛПЗ «Сегал» «Система огнестойких окон, дверей и перегородок «СИАЛ КПТ60Е1», 2016.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2018 по 14.03.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

Р.Т. Абдуллабеков

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПБ58.В.02896

(обязательная сертификация)

№ 0017454

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительной конструкции
<p>Окно противопожарное глухое типа ОК КПТ60Е1 (Е30), габаритными размерами по высоте от 700 мм до 1100 мм, по ширине от 900 мм до 1450 мм, изготовленное из алюминиевых профилей системы «СИАЛ» серии КПТ60Е1 (ГОСТ 22233-2001), с остеклением более 25 %, остекление – стекло закаленное огне-оборванной торговой марки Pyroplate 100 (СТО 11765852-11-2012) номинальной толщиной 6 мм, в составе однокамерного стеклопакета (М1-12-6Pyroplate 100) общей толщиной 24 мм, выпускаемое по ТУ 25.12.10-002-55583158-2017, СТО СИАЛ 01-2014.</p>	<p>ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость»</p>	<p>Е 30</p>

www.sial-group.ru



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

А.А. Гомзов

(Small text below signature)

Р.Т. Абдуллабеков

(Small text below signature)