



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **НСОПБ. RU.ПР143/З.Н.00069**  
 (номер сертификата соответствия)

**027539**  
 (счетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-прессовый завод «Сегал» (ООО «ЛПЗ «Сегал»)  
 Адрес: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 42, стр. 15.  
 ОГРН: 1022402467890. Телефон: (391) 274-90-69, факс: (391) 274-90-34.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-прессовый завод «Сегал» (ООО «ЛПЗ «Сегал»)  
 Адрес: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 42, стр. 15.  
 ОГРН: 1022402467890. Телефон: (391) 274-90-69, факс: (391) 274-90-34.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы», 660074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2 «И», офис 1122.  
 Телефон: 8 (391) 218-19-10. ОГРН: 1082468052567. Свидетельство о подтверждении компетентности №НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.143/З зарегистрировано в реестре 21.04.2016 Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Перегородка (перегородка) противопожарная из профилей из алюминиевых сплавов системы «СИАЛ КПП78Е1» с глухим и (или) светопрозрачным заполнением.  
 См. приложение №003617.  
 ТУ 5271-002-55583158-2009. СТО СИАЛ 01-2014.  
 Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД 2)  
 25.11.23.119  
 код ЕКПС  
 код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, свода правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 5271-002-55583158-2009. СТО СИАЛ 01-2014

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Предел огнестойкости EIW 60 по ГОСТ 53388-2009.  
 Протокол испытаний №23-17/С-001 от 11.12.2017, выданный независимой испытательной лабораторией «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы», свидетельство о подтверждении компетентности №НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.133/З зарегистрировано в реестре 21.04.2016.  
 Схема сертификации 5с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Каталог ООО «ЛПЗ «Сегал» «Система огнестойких окон, дверей и перегородок «СИАЛ КПП78Е1» (4 редакция, 2016г.).  
 Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) №РОСС RU.ФК48.К00133 от 22.04.2016, выданный органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Центр сертификации и экспертизы «Красноярск-Тест», аттестат №РА.RU.13ФК48.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 11.12.2017 по 11.12.2022



Руководитель  
 (заместитель руководителя)  
 органа по сертификации  
 (подпись, инициалы, фамилия)

**С.В. Амелчугова**

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Негин**



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР143/З.Н.00069  
(номер сертификата соответствия)

003617  
(учетный номер бланка)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ:**

Перегорожка (итраж) противопожарная из профилей из алюминиевых сплавов по ГОСТ 22233-2001 системы «СИАЛ КПП78Е1» производства ООО «ЛПЗ «Сегал», смонтированная в соответствии с каталогом ООО «ЛПЗ «Сегал» «Система огнестойких окон, дверей и перегородок «СИАЛ КПП78Е1» (4 редакция, 2016г.). Светопрозрачное заполнение конструкции - стекло огнестойкое многослойное «Pyrobel 21» E60/I60/W60 толщиной 12,5 мм производства «AGC Flat Glass Czech a.s.»; глухое заполнение конструкции - панель из 7 слоев: лист стальной по ГОСТ 19904-90 толщиной 2 мм; лист ГКЛ толщиной 12,5 мм; лист ГКЛ толщиной 12,5 мм; лист стальной по ГОСТ 19904-90 толщиной 2 мм; лист ГКЛ толщиной 12,5 мм; лист ГКЛ толщиной 12,5 мм; лист стальной по ГОСТ 19904-90 толщиной 2 мм. Общая толщина панели 50 мм). Для соединения слоев глухого заполнения используются саморезы DIN 7982 4.2x32 с шагом 100 мм.

[www.sial-group.ru](http://www.sial-group.ru)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Амелчугова

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Негин