

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ21.В.00675

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002821

Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-прессовый завод «Сегал»» (ООО «ЛПЗ «Сегал»);
Адрес: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 42, стр. 15.
ОГРН: 1022402467890. Телефон: (391) 274-90-69, факс: (391) 274-90-34.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-прессовый завод «Сегал»» (ООО «ЛПЗ «Сегал»);
Адрес: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 42, стр. 15.
ОГРН: 1022402467890. Телефон: (391) 274-90-69, факс: (391) 274-90-34.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СибТест» общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы»;
Адрес: 660074, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2 «И», помещение 1122.
ОГРН: 1082468052567, телефон: (391) 218-19-10, E-mail: OS@sibtest.pro,
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.05-01 выдан Федеральной службой по аккредитации,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.12.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Заполнения проемов в противопожарных перегородках: двери
металлические противопожарные светопрозрачные
См. Приложение №0002557.
ТУ 5271-002-55583158-2009.
СТО СИАЛ 01-2014.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

ОК 034-2014 (Код ОКПД 2): 25.11.23.119.

код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 29.07.2017 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Предел огнестойкости EIW 60 по ГОСТ Р 53308-2009.

Протоколы испытаний №54-17/С-СК от 11.12.2017, №55-17/С-СК от 11.12.2017 выданные Испытательной лабораторией «СибТест» общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы», аттестат аккредитации №РА.RU.21ПЖ19, дата включения аккредитованного лица в реестр 25.12.2015.

Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Каталог ООО «ЛПЗ «Сегал» «Система огнестойких окон, дверей и перегородок «СИАЛ КПТ78Е1» (4 редакция, 2016г.). Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) №РОСС RU.ФК48.К00133 от 22.04.2016, выданный органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Центр сертификации и экспертизы «Красноярск-Тест», аттестат №РА.RU.13ФК48.

Срок действия сертификата соответствия с 11.12.2017 по 11.12.2022



Для
сертификатов
М.П.
Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

С.В. Амельчугова

подпись, фамилия

В.А. Негин

подпись, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С- RU.ПБ21.В.00675

(обязательная сертификация)

№ 0002557

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ОК 034-2014 (Код ОКПД 2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Двери металлические из профилей из алюминиевых сплавов по ГОСТ 22233-2001 системы «СИАЛ КПП78Е1» производства ООО «ЛПЗ «Сегал» противопожарные одностворчатые с порогом светопрозрачные с остеклением более 25% в верхней части (стекло пожаростойкое многослойное «Pyrobelt 21» производства «AGC Flat Glass Czech a.s.» толщиной не менее 21 мм) и глухим заполнением в нижней части - панель 7 слоев: лист стальной по ГОСТ 19904-90 толщиной 2 мм; лист ГКЛ толщиной 12,5 мм; лист ГКЛ толщиной 9,5 мм; лист стальной по ГОСТ 19904-90 толщиной 2 мм; лист ГКЛ толщиной 12,5 мм; лист ГКЛ толщиной 9,5 мм; лист стальной по ГОСТ 19904-90 толщиной 2 мм. Общая толщина панели 50 мм. Для соединения слоев глухого заполнения используются саморезы DIN 7982 4,2x32 с шагом (то же) мм) с возможностью монтажа в светопрозрачной перегородке согласно каталога ООО «ЛПЗ «Сегал» «Система огнестойких окон, дверей и перегородок «СИАЛ КПП78Е1» (4 редакция, 2016г.) с пределом огнестойкости не менее EIW 60; габаритные размеры: ширина - от 700 мм до 1200 мм; высота - 1400 до 2460 мм.	ТУ 5271-002-55583158-2009 СТО СИАЛ 01-2014
25.11.23.119	Двери металлические из профилей из алюминиевых сплавов по ГОСТ 22233-2001 системы «СИАЛ КПП78Е1» производства ООО «ЛПЗ «Сегал» противопожарные двухстворчатые светопрозрачные с остеклением более 25% (стекло пожаростойкое многослойное «Pyrobelt 21» производства «AGC Flat Glass Czech a.s.» толщиной 21 мм) с порогом с возможностью монтажа в светопрозрачной перегородке согласно каталога ООО «ЛПЗ «Сегал» «Система огнестойких окон, дверей и перегородок «СИАЛ КПП78Е1» (4 редакция, 2016г.) с пределом огнестойкости не менее EIW 60; габаритные размеры: ширина - от 1300 мм до 2300 мм, высота - от 1400 мм до 2450 мм.	ТУ 5271-002-55583158-2009 СТО СИАЛ 01-2014



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

С.В. Амельчугова

инициалы, фамилия

В.А. Негин

инициалы, фамилия